



Открытое Акционерное Общество «КАСКАД-ЭНЕРГО»

Россия, 652470, г. Анжеро-Судженск, Кемеровской области, ул. Ленина, дом № 4
телефон/факс (384 53) 6-22-08 kasenergo@mail.ru

Исх. № 493

« 18 » 05 2009 г.

ОТЗЫВ

О качестве работ, выполненных ООО «Центр молекулярных технологий» по очистке масла ТП-22с на ТГ №1 и ТГ №2 по Договору № 1 от 16.02.09 г.

Относительно качества выполненных ООО «Центр молекулярных технологий» работ по очистке масла в рамках заключенного Договора № 1 от 16.02.09 г., согласно Технического задания, сообщаем следующее:

1. ООО «Центр молекулярных технологий» выполнило работу по очистке турбинного масла ТП-22с электростатическим фильтром очистки диэлектрических жидкостей на работающем ТГ №2 и ТГ №1 в помещении турбинного цеха путем рециркуляции в ГМБ системы смазки.

2. До очистки масло в ТГ №1 соответствовало 13 классу чистоты по ГОСТ 17216-01, в ТГ №2 соответствовало 9 классу чистоты по ГОСТ 17216-01.

3. В результате очистки, в настоящее время масло в ТГ №1 и ТГ №2 соответствует 6 классу чистоты по ГОСТ 17216-01.

4. Методика очистки масла на работающем ТГ, предложенная ООО «Центр молекулярных технологий» позволила осуществить промывку системы смазки на работающем ТГ № 1 и ТГ № 2.

5. Полученные результаты полностью отвечают Техническому заданию (Приложение № 1.1 и Приложение № 1.2) поставленному перед ООО «Центр молекулярных технологий».

6. Наш опыт эксплуатации турбогенераторов позволяет сделать вывод, что использование оборудования ООО «Центр молекулярных технологий» позволяет добиваться высокой степени очистки турбинного масла на работающих ТГ.

В соответствии с вышеизложенным подтверждаю высокую эффективность очистки турбинных масел при помощи оборудования ООО «Центр молекулярных технологий».

Генеральный директор
ОАО «Каскад-Энерго»

П.П. Рыбко